



Coordenadoria de Administração

DESPACHO-CAD - 8702024
(relativo ao Processo 110882024)
Código de validação: 4EB5918A53

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezado Sr. Pregoeiro,

Conforme solicitação, informamos que as propostas do PE 90034/2024, para aquisição de material permanente (Ar condicionado) encaminhadas pela Comissão Permanente de Licitação, foram devidamente analisadas, sendo assim, segue relatório:

• **GRUPO I – DENTECK LTDA – REPROVADA.**

Para os itens 05 (Ar Condicionado, tipo SPLIT, modelo piso teto de 48.000 BTU/h) e item 06 (Ar Condicionado, tipo SPLIT, modelo piso teto de 60.000 BTU/h), exigimos **tensão de 380V, trifásico**. Analisando os catálogos, a tensão ofertada é de 220V monofásico.

• **GRUPO III – G M S ABREU E COMERCIO LTDA – APROVADA.**

assinado eletronicamente em 26/08/2024 às 10:10 h ()*

ROSEANE BRANDÃO PANTOJA
COORDENADORA

assinado eletronicamente em 26/08/2024 às 10:02 h ()*

HEITOR ANTONIO SOUSA E SILVA
ASSESSOR TÉCNICO IV