



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1392329/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **AQUILES FILGUEIRA NUNES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AQUILES FILGUEIRA NUNES**  
 Registro: **2100385356RN** RNP: **2100385356**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **RN20210419594** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/06/2021 Baixada em: 14/02/2022  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - TJ/RN** CPF/CNPJ: **08.546.459/0001-05**  
 Endereço do contratante: PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: CIDADE ALTA  
 Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025300  
 Contrato: 31, 35, 40-42, 47 E 56/19 Celebrado em: 01/11/2019  
 Valor do contrato: R\$ 1.532.965,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: PRAÇA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: CIDADE ALTA  
 Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025300  
 Data de início: 01/11/2019 Conclusão efetiva: 24/06/2021  
 Finalidade:  
 Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - TJ/RN** CPF/CNPJ: **08.546.459/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 64 - Instalação de equipamento 72.00 unidade;**

#### Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FORNECIMENTO EM AR CONDICIONADOS DO TIPO: 22.000 INVERTER (38 UND), 30.000 HI-WALL (07 UND), 30.000 PISO TETO (09 UND), 21.000 CASSETE (01 UND), 36.000 CASSETE (09 UND), 46.000 CASSETE (08 UND) E INSTALAÇÃO (72 UND).

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1392329/2022**  
**16/02/2022, 17:21**  
**DYzb1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DYzb1





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA-GERAL

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os fins de direito e sob as penas da Lei, que a empresa **O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.773.990/0001-02**, com endereço na Rua Clóvis Beviláquia, nº 113, Bairro Lagoa Seca, CEP 59.022-230, Natal/RN, prestou a este Tribunal de Justiça, os serviços relacionados a seguir, em decorrência dos Contratos de números 31/2019, 35/2019, 40/2019, 41/2019, 42/2019, 47/2019, 56/2019 e do Pregão Eletrônico de nº 50/2018.

**Contrato 31/2019**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
11	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso-Teto; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal.	Elgin PEFI30B2NB / PEFE30B2NB	02
12	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Piso-Teto; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	02

**Contrato 35/2019**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
7	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HVFI24B21A / HVFE24B21A	08
8	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	08
9	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo	Elgin HLF30B2FA / HLF30B2NA	01

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

*Assinatura manuscrita*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022 emitida



Certidão nº 1392329/2022  
17/02/2022, 08:48  
Chave de Impressão: DYzb1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas







**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
 SECRETARIA-GERAL

	frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;		
10	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	01
11	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso-Teto; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal.	Elgin PEFI30B2NB / PEFE30B2NB	03
12	Instalação de aparelho de ar condicionado Split Piso-Teto; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	03
23	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 Vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal.	Elgin KTF36B22IC / OUFE36 B2CA / 45KTZP00B2IA	02
24	Instalação de aparelho de ar condicionado Split Cassete 4 Vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	02
25	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 Vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 46.000 BTU/h; tensão de alimentação: 380 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal.	Elgin KTF4BB2IC / OUFE48 B4CA / 45KTZP00B2IA	01
26	Instalação de aparelho de ar condicionado Split Cassete 4 Vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 46.000 BTU/h; tensão de alimentação: 380 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	01

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

*[Assinatura manuscrita]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022 emitida



Certidão nº 1392329/2022  
 17/02/2022, 08:48  
 Chave de Impressão: DYzb1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
 SECRETARIA-GERAL

**Contrato nº 40/2019**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
7	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HVFI24B21A / HVFE24B21A	03
8	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	03
9	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HLF30B2FA / HLF30B2NA	01
10	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	01

**Contrato 41/2019**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
7	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HVFI24B21A / HVFE24B21A	03
8	Instalação de aparelho de ar	-	03

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

*[Assinaturas manuscritas]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022



Certidão nº 1392329/2022  
 17/02/2022, 08:48  
 Chave de Impressão: DYzb1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas







**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
 SECRETARIA-GERAL

	condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.		
9	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HLF30B2FA / HLF30B2NA	01
10	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	01
23	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HTF36B2IC/OUFE36B2CA/45KTZPO0B2IA	03
24	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência	-	03

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022 emitida



Certidão nº 1392329/2022  
 17/02/2022, 08:48  
 Chave de Impressão: DYzb1  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
 SECRETARIA-GERAL

25	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 46.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HLF130B2FA / HLF30B2NA	03
26	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 46.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	03

**Contrato 42/2019**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
7	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HVFI24B21A / HVFE24B21A	05
8	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima	-	05

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022 emitida

Certidão nº 1392329/2022  
 17/02/2022, 08:48

Chave de Impressão: DYzb1  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
 SECRETARIA-GERAL

	nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.		
11	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso-Teto; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HLF30B2FA / HLF30B2NA	04
12	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Piso-Teto; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	04
21	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 21.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HTF36B2IC/OUFE36B2CA/45KTZPO0B2IA	01
22	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete	-	01

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

*[Assinatura manuscrita]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022 emitida



Certidão nº 1392329/2022  
 17/02/2022, 08:48  
 Chave de Impressão: DYzb1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas







PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA-GERAL

	4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 21.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência		
23	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) igual ou superior a 2,81 W/W; garantia mínima de 1 ano; manual de instrução em português; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HTF48B2IC/OUFE48B4C4/45KTZPOOB2IA	01
24	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência	-	01
25	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 46.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) igual ou superior a 2,81 W/W; garantia mínima de 1 ano; manual de instrução em português; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de	Elgin HTF48B2IC/OUFE48B4C4/45KTZPOOB2IA	01
26	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima	-	01

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

*Handwritten signature and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022 emitida



Certidão nº 1392329/2022  
17/02/2022, 08:48  
Chave de Impressão: DYzb1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas







**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA-GERAL**

	nominal de refrigeração de 46.000 BTU/h; tensão de alimentação: 380 Volts, 3 F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência	
--	--	--

**Contrato nº 47/2019**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
7	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HVFI24B21A / HVFE24B21A	12
8	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	12
09	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de	Elgin HLF30B2FA / HLFE30B2NA	02

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

*MA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022 emitida



Certidão nº 1392329/2022  
17/02/2022, 08:48  
Chave de Impressão: DYzb1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
 SECRETARIA-GERAL

	1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;		
10	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	02
23	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HTF36B2IC/OUFE36B2CA/45KTZPO0B2IA	02
24	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência	-	02

**Contrato nº 56/2019**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
7	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com Tecnologia Inverter; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220	Elgin HVFI24B21A / HVFE24B21A	07

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

*Handwritten signature and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022 emitida



Certidão nº 1392329/2022

17/02/2022, 08:48

Chave de Impressão: DYzb1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
 SECRETARIA-GERAL

	Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;		
8	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 22.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	07
9	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 3,23 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin HLF30B2FA / HLFE30B2NA	02
10	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 30.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.	-	02
23	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 Vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h;	Elgin KTF36B2IC / OUFE36B2CA / 45KTZP00B2IA	01

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022



Certidão nº 1392329/2022

17/02/2022, 08:48

Chave de Impressão: DYzb1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas







**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
 SECRETARIA-GERAL

	tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) superior a 2,81 W/W; ciclo frio; filtro de ar removível e lavável; manual de instrução em português; garantia mínima de 1 ano; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;		
24	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 Vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h; tensão de alimentação: 220 Volts, F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência	-	01
25	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 46.000 BTU/h; tensão de alimentação: 380 Volts, F+N+T, 60 Hz; coeficiente de eficiência energética (CEE) igual ou superior a 2,81 W/W; garantia mínima de 1 ano; manual de instrução em português; e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal;	Elgin KTF48B2IC / OUFE48B4CA / 45KTZP00B2IA	03
26	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete 4 vias; com capacidade mínima nominal de refrigeração de 46.000 BTU/h; tensão de alimentação: 380 Volts, 3 F+N+T, 60 Hz, em conformidade com as condições e especificações contidas no Termo de Referência	-	03

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
 Telefone: (84) 3616-6330  
 CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

*27/9/22*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022 emitida



Certidão nº 1392329/2022

17/02/2022, 08:48

Chave de Impressão: DYzb1

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA-GERAL**

Os serviços foram executados na Praça Sete de Setembro, S/N, Cidade Alta Natal/RN, CEP 59025-300, no período de 01/11/2019 à 24/06/2021, conforme ART nº RN20210419594, sob a responsabilidade do Engenheiro Mecânico Aquiles Filgueira Nunes, CREA nº 2100385356/RN e fiscalizados conforme a ART nº RN20210448605, sob a responsabilidade do Engenheiro Mecânico Valdeci Tertuliano, CREA nº 2104074193/RN.

Atestamos, ainda, que os contratos tiveram seus objetivos plenamente cumpridos, tendo sido respeitadas todas as suas cláusulas e demais prazos e condições, não havendo qualquer registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da empresa **O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**.

Natal/RN, 01 de fevereiro de 2022.

*Valdeci Tertuliano*  
**VALDECI TERTULIANO**

Fiscal do Serviço  
Engenheiro Mecânico – CREA 2104074193RN  
CPF: 024.100.374-10

*Isaac Marques da Silva*  
**ISAAC MARQUES DA SILVA**

Fiscal do Contrato nº 51/2017  
Arquiteto – CAU A42897-3  
CPF: 653.374.174-87

*Lindolfo Neto de Oliveira Sales*  
**LINDOLFO NETO DE OLIVEIRA SALES**

Secretário-Geral do TJRN  
CPF 150.865.854-49

Praça Sete de Setembro, s/ nº, Cidade Alta, em Natal/RN, CEP nº 59025-300  
Telefone: (84) 3616-6330  
CNPJ/MF nº 08.546.459/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1392329/2022, em 16/02/2022 emitida



Certidão nº 1392329/2022  
17/02/2022, 08:48  
Chave de Impressão: DYzb1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 12 folhas

