



Coordenadoria de Administração

**DESPACHO-CAD - 8742024**  
**( relativo ao Processo 110882024 )**  
**Código de validação: 0C7B21F2AC**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Prezado Sr. Pregoeiro,

Conforme solicitação, informamos que as propostas do PE 900346/2024, para aquisição de material permanente (Ar condicionado) encaminhadas pela Comissão Permanente de Licitação, foram devidamente analisadas, sendo assim, segue relatório:

• **GRUPO I – O MOVELEIRO CIA LTDA – REPROVADA.**

Para os itens 05 (Ar Condicionado, tipo SPLIT, modelo piso teto de 48.000 BTU/h) e item 06 (Ar Condicionado, tipo SPLIT, modelo piso teto de 60.000 BTU/h), exigimos **tensão de 380V, trifásico**. Analisando o catálogo, a tensão ofertada é de 220V monofásico.

*assinado eletronicamente em 27/08/2024 às 10:13 h (\*)*

**ROSEANE BRANDÃO PANTOJA**  
COORDENADORA

*assinado eletronicamente em 27/08/2024 às 10:13 h (\*)*

**DIEGO ABREU MENDONÇA**  
CHEFE DE SEÇÃO