



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

DESPACHO-CMTI - 4542023
(relativo ao Processo 236952022)
Código de validação: 5290338402

À Comissão Permanente de Licitação

Ref: Análise Técnica - Nobreak Marca Lacerda Sistemas - Pregão Eletrônico 392023

Senhor Pregoeiro.

Em atenção à solicitação de análise de propostas, vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, resultado da análise técnica dos equipamentos ofertados pelas licitantes 'ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA' E 'LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA', **RESPECTIVAMENTE, PARA OS ITENS 1 E 2**, conforme abaixo descrito:

As licitantes apresentaram produtos que não atendem aos requisitos exigidos no Termo de Referência, sobretudo às características técnicas (item 15), por não terem no mínimo, **01 (uma) tomada no Padrão NBR 14136 20A**, verificados nos sites: <https://www.crenergia.com.br/produto/KSB+2000BS+/12> e [Nobreak New MS Senoidal Online 2400 VA](https://www.crenergia.com.br/produto/Nobreak+New+MS+Senoidal+Online+2400+VA).

Portanto, **reprovamos** os equipamentos indicados nas propostas para os itens 01 e 02 do Termo de Referência.

Respeitosamente,



(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **03 de Agosto de 2023 às 15:04 h** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-CMTI-4542023, Código de Validação: 5290338402.**



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

assinado eletronicamente em 03/08/2023 às 15:04 h ()*

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

assinado eletronicamente em 03/08/2023 às 12:38 h ()*

FRANCISCO TEIXEIRA FILHO
TÉCNICO MINISTERIAL
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS