



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

DESPACHO-CMTI - 4772023
(relativo ao Processo 236952022)
Código de validação: 9B4700C915

À Comissão Permanente de Licitação

Senhor Pregoeiro.

Em atenção ao **DESPACHO-CPL - 4482023**, desta Comissão de Permanente de Licitação, que nos encaminha este processo para que seja emitido parecer sobre as amostras, exigência contida no Parágrafo 6, do Termo de Referência, encaminhamos a Vossa Senhoria o resultado da análise realizada no **NOBREAK - SENOIDAL 2KVA, FABRICANTE/MARCA: INTELBRÁS, MODELO: SENOIDAL SNB 2000VA BIVOLT**, enviado pela licitante **INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA**, empresa vencedora do Item 01, **não tendo sido aprovado em um dos testes realizados** pela equipe técnica desta CMTI (Seção de Manutenção e Controle de Equipamentos), devido ao elevado nível de ruído emitido pelo equipamento analisado, que poderá prejudicar a saúde auditiva dos usuários.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar à empresa **INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA**, a retirada do equipamento que foi enviado para testes, no prazo estipulado no parágrafo 6.9 do Termo de Referência..

Atenciosamente,

assinado eletronicamente em 21/08/2023 às 10:57 h ()*

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA



(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **21 de Agosto de 2023 às 10:57 h** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-CMTI-4772023, Código de Validação: 9B4700C915.**



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação
assinado eletronicamente em 18/08/2023 às 12:55 h ()*

FRANCISCO TEIXEIRA FILHO
TÉCNICO MINISTERIAL
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS