

ERRATA

NO TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SUBITEM 15.1 (REFERENTE AO PREGÃO 56/2023) – EVENTUAL FORNECIMENTO DE NOBREAKS DE PEQUENO PORTE

Onde se lê:

Bateria:

- Bateria Livre de Manutenção, que seja padrão de mercado, para facilitar a aquisição e troca futuras

Autonomia:

O nobreak deverá ter autonomia mínima de 40 minutos com 01 (um) microcomputador e 02 (dois) com monitores conectados

Leia-se:

Bateria:

- Bateria Livre de Manutenção, que seja padrão de mercado, para facilitar a aquisição e troca futuras;

- Deve possuir, no mínimo, duas baterias internas do tipo VRLA - chumbo-ácido selada regulada por válvulas, com tensão de 12V e capacidade de 7Ah ou uma bateria estacionária 12V e capacidade de 45Ah, para prolongar a utilização dos equipamentos em caso de queda no fornecimento de energia elétrica

Autonomia:

- O nobreak deverá ter autonomia mínima de 40 minutos com 01 (um) microcomputador e 02 (dois) monitores conectados

São Luís/MA, 11/10/2023

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
Helves Pércles Nogueira e Silva _____ Matrícula: 1071665	Francisco Teixeira Filho _____ Matrícula: 1070017	Iracema Sousa Barroso _____ Matrícula: 1062561
Coordenador da CMTI		
Nayana Santos Martins N. Sobral _____ Matrícula: 1071386		